

УТВЕРЖДАЮ
 Глава Чернолу́чинского г.п.
 Омского м.р. Омской области
 _____ **Н.В. Юркив**
 « ____ » _____ 2025 г.



Главный врач
БУЗОО «ЦМР»
 _____ **С.Н. Кожевников**
 _____ 2025г.

ПЛАН
мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 г.г.
котельной БУЗОО «ЦМР»

№ п/п	Проводимые мероприятия	Срок выполнения, анализ аварийности за 2022/2025г.г.	
		По плану	Аварийность 2022/2025г.
1	Текущий ремонт котлов.	05.25 г.	Отсутствовала
2	Текущий ремонт теплообменников.	05.25 г.	Отсутствовала
3	Текущий ремонт дымовых труб, газоходов.	06.25 г.	Отсутствовала
4	Проверка вертикальности дымовой трубы	06.25 г.	Отсутствовала
5	Текущий ремонт трубопроводов, котлового контура котельной, гидравлические испытания на прочность и плотность.	06.25 г. – 07.25 г.	Отсутствовала
6	Текущий ремонт запорной арматуры, очистка грязевиков, сетчатых фильтров, магнитного активатора, трехходового смесительного клапана.	06.25 г. – 07.25 г.	Отсутствовала
7	Текущий ремонт сетевых насосов.	06.25 г.	Отсутствовала
8	Текущий ремонт оборудования системы водоподготовки, подготовка хим.реагентов.	06.25 г.	Отсутствовала
9	Проверка внутренней поверхности дымовых труб.	06.25 г.	Отсутствовала
10	Техническое освидетельствование котлов и теплообменника.	06.25 г.	Отсутствовала
11	Замена неисправной запорной арматуры.	07.25 г.	Отсутствовала
12	Проверка и калибровка контрольно-измерительных приборов и автоматики.	05.25 г.- 08.25 г.	Отсутствовала
13	Осмотр, протяжка электрических цепей, ремонт внутреннего и наружного освещения.	06.25 г.	Отсутствовала
14	Технический осмотр здания котельной и сооружений: - весенний - осенний	05.25 г. 09.25 г.	Отсутствовала

Заместитель Главного врача БУЗОО «ЦМР»

В.А. Тюлькин